Gloria de Dourados MS

BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

Profundidade NA (m)	Inicial	6,50	Eng. Responsável: Paulo Bruschi
	Final	6,50	Operador: Paulo Bruschi
Data da Execução	Inicial	13/10/2021	Local: Gloria de Dourados - MS
	Final	13/10/2021	Local do Ensaio: Corrego margem esquerda Linha nascente 4
Data Relatório:		13/10/2021	

SPT 02

Ref.	NBR 6484
Escala:	1: 50
Revestimento:	0
Amostrador:	34.8mm
Peso:	65 kg
Altura de queda:	75 cm

Cota Ref. RN N.A. 7,30

Profundidade Total (m): 7,45

Cota	Perfil	Camada (m)	1 Golpes	1 cm	2 Golpes	2 cm	3 Golpes	3 cm	1+2 Golpes	1+2 cm	2+3 NSPT	2+3 cm
	T	0.00										
	P	1.00	2	15	2	15	2	15	**4**	30	**4**	30
	P	2.00	3	15	3	15	3	15	**6**	30	**6**	30
	P	3.00	3	15	3	15	4	15	**6**	30	**7**	30
	P	4.00	1	15	1	15	1	15	**2**	30	**2**	30
	P	5.00	4	15	5	15	4	15	**9**	30	**9**	30
6,50	P	6.00	11	15	13	15	14	15	**24**	30	**27**	30
	p	7.00	28	15	28	15	29	15	**56**	30	**57**	30

GRÁFICO
1º e 2º penetrações
2º e 3º penetrações

20 40 60 80



Observações

Classificação do Material

0 a 1,90 - areia siltosa fofa marom

1,90 a 3,30 - Areia siltosa pouco compacta marrom

3,30 a 5,55 - Areia siltosa fofa marrom

5,55 a 5,90 - Areia siltosa pouco compacta marrom.

5,90 a 6,60 - Areia siltosa compacta clara

5,90 a 7,60 - Areia siltosa muito compacta clara.

OBSERVAÇÕES:

LAVAGEM POR TEMPO		
TEMPO	DE	PARA
10"		
10"		
10"		

T=Trado
L=Lavado
P=Percussão

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado

Execução:
Data: 13/10/2021
Conferido:
Data: 13/10/2021
Aprovado:
Data:

Gloria de Dourados - MS

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Edificação civil

DOC. Nº: | REVISÃO: 0 | FOLHA: 3/03

LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR: 02718842903

Assinado digitalmente por LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR: 02718842903
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=20781710000103, OU=Certificado PF A3, CN=LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-11-10 09:25:18
Foxit Reader Versão: 9.3.0